

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

**Fernwärmenetz Ochsenfurt**

Betreiber

**Fernwärmeversorgung Ochsenfurt GmbH**

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz  
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

**fP nach § 22 Absatz 2, GEG 2020**

**1,30**

Berechnet nach FW 309-1:2021

**fP nach § 22 Absatz 3, GEG 2020**

**1,30**

nach Kappung und EE-Bonus

(nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO<sub>2</sub>-Äquivalent:

**fCO<sub>2</sub>eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020**

**353 g/kWh**

Berechnet nach FW 309-1:2021

Datenbasis: Istdaten 2020

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 30.09.2024

Ausgestellt am 30.09.2021 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-179

Dipl.-Kfm. (Univ)

Dipl.-Ing. (FH)

Michael Schwarz



B I S R

Beratende Ingenieure

Michael Schwarz &

Martin Reuter GbR